

## PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY OBCE KONDRAC

- Vodovodní přípojku provádí pouze provozovatel vodovodu.
- Montáž přípojky se provádí od 1. dubna do 31. října.
- Ochranné pásmo (OP) vodovodní přípojky je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí podle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění.
- Délka vodovodní přípojky od hlavního řadu k vodoměru nesmí být delší než 15 m.
- Potrubí bude uloženo v hloubce 1,2 - 1,5 m a nesmí být položeno na cizím pozemku.
- Trasa přípojky bude pokud možno přímá, bez zbytečných lomů. Přípojka bude kladena pro dostatečné odvětrání v minimálním stoupajícím sklonu 3 ‰ směrem od vodovodního řadu k vodoměru.
- Přípojka bude až po hlavní uzávěr provedena z jednoho druhu materiálu, jedné jmenovité světlosti a zpravidla jednoho kusu potrubí bez spojek.
- **Vodovodní přípojka se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému. Ventil zpětná klapka nejsou armatury zajišťující bezpečné rozpojení potrubí!**
- Z jedné vodovodní přípojky může být napojen pouze jeden odběratel.
- Vodoměr osazuje provozovatel.
- Umístění vodoměru:
  - v šachtě typ: modulo 1S, 1N, 1, 2 (šachtu hradí žadatel)
  - v domě, přičemž potrubí, které bude procházet podlahou nebo zdí, bude po celé délce uloženo v chrániče a délka potrubí, které bude vyústovat, nesmí být delší než 1 m.
- Přípojka je v celé délce majetkem odběratele (majitele napojené nemovitosti).
- Provozovatel ručí za kvalitu vody pouze v hlavním řadu nikoliv v přípojce odběratele.
- Při realizaci stavby budou z hlediska provozovatele respektovány podmínky platných norem.
- V ochranném pásmu platí následující podmínky:
  - nesmí být umístovány jakékoliv i drobné stavby (i stavby bez základů), vodní díla, nesmí být pokládány panely, zřizovány armované betony a prováděny jakékoliv skládky
  - nesmí být vysazovány trvalé dřeviny - stromy a keře. Výsadbou v blízkosti OP je nutno účelně zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do OP nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.
  - nesmí se provádět činnosti, které by omezovaly přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování